

தமிழ்நாடு தீயணைப்பு மீட்புப்பணித்துறை

படிவம்

ஆணை எண் 250 (3)

மூ.மு.எண்.8756/இ1/2022.

நாள் : 10-09-2022

மாவட்ட அலுவலகம்,
தீயணைப்பு மீட்புப்பணித்துறை,
ஈரோடு மாவட்டம், ஈரோடு

தடையின்மைச் சான்றிதழ்

பொருள் தீயணைப்பு-மீட்புப்பணித்துறை - ஈரோடு மாவட்டம் - ஈரோடு வட்டம் -
திரு. E.சரவணன் த/பெ.திரு. K.S. ஈஸ்வரமூர்த்தி என்பவரால் தீ
இன்னல்களுக்கு உள்ளாகக்கூடிய காரியங்களுக்கான இடங்களையும்,
அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டிடங்களையும் கட்டுமானப்பணி மேற்கொள்ள
வரைபட இட ஒப்புதலுக்கு "தடையின்மைச்சான்று" வழங்குதல் -
தொடர்பாக.

- பார்வை
1. தமிழ்நாடு தீயணைப்புத் துறை சட்டம் எண்-40, வருடம்-1985 விதிமுறைகள் 1990 மற்றும் நடைமுறை நூல் ஆணை எண்.249,250,251.
 2. தேசிய கட்டடங்கள் கட்டமைப்புச்சட்டம் 2007, பிரிவு குரூப் சப்டிவிஷன் ஏ4, அப்பார்ட்மென்ட்ஸ் வசதி முறைகள்
 3. திரு. E.சரவணன் த/பெ.திரு. K.S. ஈஸ்வரமூர்த்தி என்பவரின் விண்ணப்பம் நாள்.06.09.2022

ஈரோடு மாவட்டம், ஈரோடு வட்டம், R.S.F.No.517/1B, Sub-Division R.S.F.No.517/1B2, Site No.10, 11, 12, 13, 14, Old Ward No. 46, காசிபாளையம் கிராமம், இரணியன் 2வது வீதி (அண்ணா நகர்) ஈரோடு என்ற முகவரியிலுள்ள இடம் 10.09.2022 அன்று ஈரோடு மாவட்ட அலுவலரால் தீத்தடுப்பு நோக்கில் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. மேற்சொல்லப்பட்ட இடத்தில் திரு. E.சரவணன் த/பெ.திரு. K.S. ஈஸ்வரமூர்த்தி என்பவரால் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டிடம் (Stilt+5 Floors) 18.25 மீட்டருக்கு மிகாமல் கட்டப்பட வேண்டும்) மேற்படி கட்டிடம் தேசியகட்டிட விதி Group-A குடியிருப்பு கட்டிட வகையில் வருவதால் கீழ்க்காணும் நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு கட்டுமானப்பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் போன்ற காரியங்களுக்காக பயன்படுத்துவதற்கு தீயணைப்பு-மீட்புப்பணித்துறையின் நோக்கிலிருந்து யாதொரு தடையுமில்லை எனத் தெரிவித்து "தடையின்மைச் சான்று" வழங்கப்படுகிறது.

நிபந்தனைகள்

1. உரிமம் வழங்கும் பிற துறை அலுவலர்களின் அனுமதி பெற்ற பின் கட்டுமானப்பணி மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
2. NBC (Part IV) Fire protection-ல் குறிப்பிட்டுள்ளபடியான தீப்பாதுகாப்பு மற்றும் உயிர்பாதுகாப்பு ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும்.
3. IS - 2171/2016-ன் படி தீத்தடுப்பு சாதனங்கள் பொருத்தப்பட வேண்டும்.
4. Tamilnadu Combind Development and Building Rules 2019-க்கு உட்பட்டு கட்டிடம் கட்டப்பட வேண்டும்.
5. Hose Reel System வைக்க வேண்டும்.
6. Down Commer System வைக்க வேண்டும்
7. Automatic Sprinkler System வைக்க வேண்டும்
8. Manually Operater Electric Alarm System வைக்க வேண்டும்
9. தீயணைப்பு பணிக்கென 25000 லிட்டர் Terrace Tank கட்டி அதில் எப்பொழுதும் தண்ணீர் நிரப்பி இருக்க வேண்டும்
10. நிமிடத்திற்கு 900 லிட்டர் நீரை 3.5ம.ப.உஅ2 அழுத்தத்தில் வெளியேற்றக்கூடிய பின் மற்றும் டீசல் மோட்டார் பம்பு Terrace Tank அருகில் பொருத்தப்பட வேண்டும்.

பெறுநர் :

திரு. E.சரவணன் த/பெ.திரு. K.S. ஈஸ்வரமூர்த்தி,
R.S.F.No.517/1B, Sub-Division R.S.F.No.517/1B2,
Site No.10, 11, 12, 13, 14, Old Ward No. 46, காசிபாளையம் கிராமம்,
இரணியன் 2வது வீதி (அண்ணா நகர்), ஈரோடு, ஈரோடு மாவட்டம்.

மாவட்ட அலுவலர்
தீயணைப்பு மீட்புப்பணிகள்,
ஈரோடு மாவட்டம்,
ஈரோடு

நகல் : இணை இயக்குநர், தீயணைப்பு-மீட்புப்பணிகள், மேற்கு மண்டலம், கோவை-18